

云南永昌硅业股份有限公司

4#电炉三台变压器预防性试验项目询价邀请函

各相关单位：

一、预防性试验项目及报价内容

永昌硅业 4#电炉 B 相、C 相及新购 A 相变压器目前处于停用状态，该电炉三台变压器是单相变压器，规格型号：HTDSPZ-8500/110；额定容量：8500KVA；额定电压：110000/190V；额定电流：77.3/44737A；额定频率：50Hz，开机复产前现需对 4#电炉三台变压器做检查和预防性试验。预防性试验项目内容包括旧变压器及新变压器试验：（一）A 相变压器试验项目：1、直流电阻；2、绝缘电阻及吸收比；3、介质损耗因素测量；4、变比测试；5、工频耐压；6、变压器油耐压试验。（二）B、C 相变压器试验项目：1、绝缘电阻测量（包括铁芯对地绝缘电阻）；2、绕组直流电阻测量；3、电压比测量及接线组别测试；4、介质损耗角测量；5、泄漏电流测量；6、交流耐压试验（高于运行的电压）；7、变压器油色谱分析（含微水）。出具符合《电力设备预防性试验规程》DL/T596-2021 等规定的试验结果报告。开具全额增值税专用发票。

二、报价须知

1、此试验项目采用询价采购，不进行二次谈价，最低合理报价为成交价。

2、预防性试验结束后的变压器运行数据必须满足原出厂设计参数，及其他合法性和行业的规定及要求。

3、预防性试验资质要求具有电力承试类三级或以上资质。
4、要求提供《电力设备预防性试验规程》DL/T596-2021规定的试验结果及报告。

5、需提供信誉、业绩、财务审计等资料。

6、试验时服从云南永昌硅业股份有限公司管理规定。

7、费用支付以合同规定为准。

8、其他要求，以签订的合同条款为准。

三、报价文件要求

1、报价文件包含：需提供附件资料装订密封。

2、报价文件递交截止时间：将报价文件密封后于2024年9月6日14:00前邮寄到我公司，比价时间：2024年9月6日14:00。（签字盖章后邮寄，需写明联系人、联系电话及相关信息）。

邮寄地址：云南省保山市龙陵县龙山镇大坪子云南永昌硅业股份有限公司生产运营部。

监督部门：纪委办公室 监督电话：6128005

联系人：马从飞 联系电话：15331534511

感谢对我公司的大力支持，烦请根据此邀请函要求进行报价。

顺祝商祺。

附件：4#电炉三台变压器预防性试验项目报价函

云南永昌硅业股份有限公司

2024年9月2日

