

尚义元辰新能源开发有限公司消防设备维护保养服务项目的 询价公告

根据业务需要开展尚义元辰新能源开发有限公司（以下简称“尚义元辰电站”）消防设备维护保养服务工作，本次采购以公开询价的方式开展，具体事项如下：

一、项目概况：

1. 项目名称：尚义元辰电站消防设备维护保养服务

2. 项目概况：尚义元辰电站消防设施包括：火灾报警系统、消防供配电设施、消防供水设施、消防栓灭火系统、应急照明和疏散指示系统。所有设备的维护、保养、消缺。

3. 采购范围：尚义元辰电站消防系统设施维保。

（1）火灾自动报警系统：

- ①、火灾报警控制器自检功能测试：每月一次
- ②、火灾报警控制器故障报警功能测试：每月一次
- ③、火灾报警控制器火灾报警功能测试：每月一次
- ④、火灾报警控制器消音功能测试：每月一次
- ⑤、火灾报警控制器复位功能测试：每月一次
- ⑥、火灾报警控制器屏蔽功能测试：每月一次
- ⑦、火灾报警控制器隔离保护功能测试：每月一次
- ⑧、火灾报警控制器负载功能测试：每月一次
- ⑨、火灾报警控制器主备电源自动转换功能测试：每季度一次
- ⑩、火灾报警控制器备点负载功能测试：每月一次
- ⑪、火灾报警控制器监管功能测试：每月一次
- ⑫、火灾报警控制器打印机功能测试：每月一次
- ⑬、火灾报警控制器信息显示及查询功能测试：每月一次
- ⑭、火灾探测器报警测试：每年一次（每月测试 10%）
- ⑮、手动报警装置报警测试：每年一次（每月测试 10%）
- ⑯、火灾报警装置报警测试：每季度一次
- ⑰、消防泵启停联动测试：每年一次
- ⑱、应急照明及疏散指示灯联动测试：每年一次

（2）、消防供配电设施：

主备电源工作状态检查：每月一次

（3）、消防供水设施：

- ①、消防水池、水箱水位检查；每月一次
- ②、消防水池、水箱冬季室温、防冻措施检查（冬季每月）：每月一次



- ③、消防水池、水箱结构材料检查：每年一次
- ④、检查供水设施和电源接通状态：每月一次
- ⑤、消防用水不作他用检查：每月一次
- ⑥、消防水泵手动启动试验：每月一次
- ⑦、消防水泵模拟条件自动启动试验：每月一次
- ⑧、消防水泵出水压力测试：每季度一次
- ⑨、检查稳压泵启停泵压力、启停次数：每月一次
- ⑩、气压水罐的压力和有效容积检测：每月一次
- ⑪、减压阀放水试验：每月一次

(4)、消火栓灭火系统:

- ①、室内消火栓外观和漏水检查：每季度一次
- ②、室内消火栓箱外观检查：每年一次（每月测试 10%）
- ③、室内消火栓启闭检查：每月一次
- ④、室外消火栓流量及压力测试：每月一次
- ⑤、室外消火栓外观和漏水检查：每季度一次
- ⑥、启泵功能测试（旧规执行）：每年一次
- ⑦、消火栓按钮报警及反馈测试：每月一次
- ⑧、消火栓按钮外观检查：每月一次
- ⑨、系统过滤器排渣及完好状态检查：每年一次
- ⑩、标识检查 每月一次

(5)、应急照明和疏散指示系统:

- ①、应急照明灯应急功能测试：每季度一次
- ②、外观检查：每年一次（每月测试 10%）
- ③、电源切换和充放电功能测试：每年一次
- ④、疏散指示灯应急功能测试：每季度一次

4. 采购控制价：无

5. 工期：自合同签订之日起两年。

6. 质量标准：

(1)、检测标准要求，能够通过消防大队及第三检测，达到《建筑消防设施检测技术规程 GA503-2004》文件标准。

(2)、通过乙方维保工作，使工作范围内的消防设施达到正常运转。

二、选聘资质及服务要求

(一) 资质要求

1. 报价人应具有独立法人资格，具有有效营业执照且年检合格。

2. 财务要求：报价人财务状况良好，提供（一）2022、2023 年经审计的年度审计报告（如未审计请提供近两年年度财务报表）；（二）最近一期资产负债表、利润表（2024 年 7 月或 6 月）。

3. 业绩要求：近三年独立承担过至少 3 个与本项目类似的业绩，提供中标通知书或合同或协议书或用户证明等相关证明材料复印件。

4. 报价人须符合《消防技术服务机构从业条件》要求，具有完成项目消防维保能力。

5. 本次报价不接受联合体投标。

(二) 服务和成果要求包括但不限于：

电站消防设备维护后使工作范围内的消防设施达到正常运转，能够通过消防大队及第三检测，达到《建筑消防设施检测技术规程 GA503-2004》文件标准。

(三) 其他

本项目采用的资格审查方式为资格后审；我公司将成立采购小组对响应文件进行评审，并按响应文件满足询价文件全部实质性要求且报价最优的原则推荐中标候选人。（根据《消防法》及消防技术服务机构从业的相关要求，同一业主单位的消防维保和消防检测不能为同一家机构，若本次消防维保和消防检测采购均满足我司实质性要求且报价最优为同一单位，只能选其一）

三、报价要求

对消防设备维护保养服务报价，并且只有一个有效报价。

四、为满足评审程序需要，响应文件需附以下资料

包括但不限于：报价函、资格资质证明材料、业绩证明材料、项目主要参与人员简历表、针对本项目的服务方案等。

五、报名要求

采购文件随公告在“云南能投集团招采发布平台”和“云能询价系统”发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载（<http://zcfb.cnyeig.cn/sjhz/>；<http://www.hbyn.cn>）若有意参加本次报价，请于 2024 年 9 月 4 日 18 时 00 分前，以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），并将确认函盖章后的电子版发送至电子邮箱 haojf40818@cnyeig.com。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加报价。

六、询价文件提交要求

(一) 装订要求：报价文件按照第四条相关要求用 A4 幅面出版，竖向左侧装订，报价材料正本要求逐页加盖公章。报价文件的正本与副本（若需要）应编制目录并分别装订成册；报价文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，采购人对于



报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。正本1份，电子版1份（电子资格文件和报价文件必须是签字盖章齐全的PDF格式扫描件，采用U盘存储或登录云能询比价系统<http://www.hbyn.cn/>上传电子版响应文件并进行报价）。电子版响应文件与纸质版响应文件具有相同的法律效力，若电子文档与纸质文件不一致，以纸质文件为准，响应文件因字迹潦草或表达不清所导致的后果由报价单位自行负责。

（二）本次报价资料按以上要求装订好后于2024年9月11日9时30分前递交至石家庄市桥西区自强路中交财富中心1号楼701室。联系人：郝老师，联系电话：15632131183。

（三）以上材料统一放至一个信封中密封，并在密封处加盖公章。本次评审以所报密封资料为依据；未密封的报价资料视同无效报价。

（四）如果未能在规定时间提交材料，视为放弃参与本次选聘工作。

附件：询价参与确认函

尚义元辰新能源开发有限公司

2024年8月29日



附件

询价参与确认函

尚义元辰新能源开发有限公司：

我单位对尚义元辰新能源开发有限公司消防设备维护保养服务项目公告已知悉，我单位将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

1. 我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。

2. 我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

XX 单位（单位盖章）：

202X 年 X 月 X 日

